

SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SATU MARE

Loc. Satu Mare, Str. Prahovei nr.1, Jud. Satu Mare cod 440192

Tel. 0261-748323; Fax. 0261-727057

Nr. 2036 / 23.07.2016.



Spitalul Județean
de Urgență
Satu Mare

Adresa Instiintare,

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare sediu str. Prahovei nr. 1, Satu Mare, telefon 0261727058 cod fiscal 3963722, cont trezorerie RO83TREZ5465006XXX007586 reprezentată prin Marc Ioan Adrian în calitate Manager și Ec. Beseni Rodica Mariana-Director Interimar Financiar Contabil, în calitate de beneficiar,

Prin prezenta va aduc la cunostinta faptul ca am publicat anuntul nr.ADV1025622 cu privire la „ Furnizare Platforma cu comanda exterioara de 500 kg, cu montat și demontat”.
Anexat gasiti anuntul publicitar și specificati tehnice .

Întocmit,

Cj.COZA VLAD FLORIN

Vizualizare anunt

PUBLICAT NR ANUNT: ADV1025622 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE DATA CREARE: 23.07.2018 09:24 DATA PUBLICARE: 23.07.2018 09:24

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: SPITALUL JUDETEAN SATU MARE CIF: 3963722

Adresa: Strada Prahova, Nr. 1 Tara: Romania

Tel: +40 0261 748323 Fax: +40 0261 727057 E-mail: aprovizionarespitalsm@yahoo.com Punct(e) de contact: Coza Vlad Florin In atentia: CLAUDIU-CRISTIAN RUSU

ANUNT

Denumire contract:

Furnizare platforma cu comanda exterioara de 500 kg , cu demontat si montat .

Data limita depunere oferta:
30.07.2018 12:00

Tip anunt:

Cumparari
directe

Tip

contract:
Furnizare

Cod si denumire CPV:

42416000-5 - Ascensoare, schipuri, dispozitive
de ridicare, scari si trotuare rulante (Rev.2)

Valoare

estimata:

100.000,00
RON

Calea de sarcini:

Raport de expertiza tehnica si specificatii tehnice
platforma cu comanda exterioara de 500 kg.pdf

Descriere contract:

Platforma cu comanda exterioara de 500 kg, cu demontat si montat, conform documentelor anexate prezentului anunt unde se regasesc specificatiile tehnice.

Conditii referitoare la contract:

Detalii suplimentare privind spatial si locatia instalarii se vor face prin vizite la fata locului de catre cei care doresc sa ne ofereze prin anuntarea in prealabil iar in urma vizitei se va incheia un proces-verbal de vizitare.

Conditii de participare:

Procedura de achizitie aplicata este cumparare directa, conform dispozitiilor art.7, alin 5 din Legea nr.98/2016, privind achizitiile publice. Ofertele vor fi insotite de urmatoarele documente:- certificate de inregistrare a firmei cu obiectul de activitate. Ofertele vor fi elaborate astfel incat sa rezulte ca sunt indeplinite in totalitate specificatiile tehnice, precum si asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor din specificatiile tehnice, Propunerea finala are caracter ferm si obligatoriu pentru o perioada de 60 de zile si va fi semnata pe propria raspundere de catre ofertant sau persoana imputernicita legal.

Criterii de atribuire:

Perosana de contact: Ing. Supuran Danlei tel:0733035626 . Pretul cel mai scazut, in conditiile indeplinirii cerintelor specificatiilor tehnice.

Informatii suplimentare:

Oferta poate fi transmisa la adresa de mail: aprovizionarespitalsm@yahoo.com sau pe fax ori depusa la registratura autoritatii contractante, pana la data limita de depunere a ofertelor stabilita in SEAP. Ofertele depuse dupa acest termen se considera intarziate si vor fi respinse. In cazul in care ofertantul selectat nu va indeplini conditiile de participare sau refuza comanda, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe urmatorul loc, in baza criteriului de adjudecare. Ofertele financiare trebuie sa fie intocmite in moneda nationala si sa fie valabile 60 de zile de la termenul limita. Oferta va fi publicata in SEAP de catre operatorul economic desemnat castigator de catre autoritatea contractanta (oferta conform anunt publicitar nr.XXXXX).

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



S.C. *ALCARIO SERVICE* S.R.L.
C.U.I.: RO 19186983
Nr. Reg. Comerțului: J30/1105/2006
SATU MARE, B-dul Independenței 14/A Et.7 Ap.66
Tel/fax: 0361-429894
e-mail: alcario_service@yahoo.com
www.ascensoare-satumare.eu www.lifturi-satumare.eu

Nr. 177/19.07.2018

Către

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare

Ca răspuns la solicitarea dumneavoastră nr. 9924/19.07.2018 va aducem la cunoștință următoarele:

- Datele tehnice ale ascensorului: sarcina 320 kg; 2 stații, comandă exterioară.
- Dimensiunile putului: 2100 x 1500 mm.
- Spațiu de siguranță superior: 1240 mm.
- Spațiu de siguranță inferior: 1900 mm.
- Dimensiunile cabinei: 1250 x 1250 mm.
- Înălțimea cabinei: 1860 mm.
- Dimensiunile ușilor: 1860 x 1200 mm.
- Alimentarea cu energie electrică: trifazică.

Propunerea noastră tehnică este montarea unei platforme de materiale hidraulică cu comandă exterioară deoarece sala mașinii se află lângă put.

Vă mulțumim și așteptăm răspunsul din partea dvs..

Cu deosebit respect,

Director,
Ing. Tala Cristian






S.C. *ALCRO SERVICE* S.R.L.
C.U.I.: RO 19186983
Nr. Reg. Comerțului: J30/1105/2006
SATU MARE, B-dul Independenței Nr. 14/A ET. 7 Ap 66
Tel/fax: 0361-429894
e-mail: *alcro_service@yahoo.com*
www.ascensoare-satunmare.ro

Nr. 168/10.07.2018

Către,

Spitalul Județean de Urgență Satu Mare



Ca raspuns la solicitarea dumneavoastra privind starea tehnica a ascensorului de materiale ORD 1071 si avand in vedere Raportul de expertiza va comunicam urmatoarele:

1) In conformitate cu Raportul de Epertiza vizat de catre ISCIR ORADEA in data de 09.03.2015, termenii de inlocuire a kitului de panoul de comanda (15.07.2015) si a kitului de troliu (15.02.2017) sunt depasiti. Termenul pentru inlocuirea cabinei si a usilor de acces este de 15.02.2019, deci in momentul de fata este obligatoriu, conform expertizei, inlocuirea tuturor componentelor pentru a fi putea fi pus in functiune si autorizat ISCIR.


2) Mentionam ca ascensorul a fost pus in functiune in anul 1973, pentru transport alimente, gradul de uzura a tuturor componentelor fiind foarte avansat, ceea ce a dus la oprirea instalatiei deoarece nu mai prezinta singuranta in exploatare.

3) Propunerea societatii noastre este de a inlocui in totalitate ascensorul, deoarece componentele din care este compus ascensorul nu sunt conforme noilor standarde (troliu cu tambur nu se mai fabrica), cu o platforma de materiale cu comanda exterioara conform standardelor in vigoare care prezinta siguranta in exploatare si respecta normele sanitare impuse de legislatie.

Cu respect,

Ing Cristian Tala



ACCEPTAT ORGAN ISCIR	
ISCIR	Numele... <u>G.HITA</u>
<u>I.L. GRAD</u>	Prenumele... <u>MARIN</u>
Data... <u>09.03.2015</u>	Semnătura... 

RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

Denumirea instalatiei: **ASCENSOR ELECTRIC**

Adresa instalatiei: str. Busuiocului nr.2, Satu Mare

Detinator: Spitalul Judetean Satu Mare

Numar inregistrare ISCIR: ORD 1071

Firma care a efectuat expertiza : ISP VERIFICARI SRL

Avand in vedere comanda nr.171 din 09.01.2015 , precum si prevederile P.T. R2-2010, art.88, lit."g", am efectuat verificarea tehnica in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic prin reprezentantii nostrii RADTE.



S-a intocmit lista pericolelor semnificative apoi au fost stabilite situatiile de risc conform SR EN 81-80, dupa care s-au facut verificarile de siguranta la locul de functionare a ascensorului. Deasemenea, a fost intocmita diagrama profilului de risc si din care, in urma interpretarii, au rezultat urmatoarele prioritati si masuri:

- a) conform analizei de risc pct.5.5 din PTS 170 se considera risc mare prezenta apei atat in spatiul de siguranta inferior cit si pe put.
- b) termen pentru inlocuirea panoului , si indeplinirea cerintelor 66,67,68, din profilul de risc 15.07.2015
- c) termen pentru inlocuirea troliului, cablurilor de tractiune si indeplinirea cerintelor 53,62,63 din profilul de risc = 15.02.2017
- d) termen pentru inlocuirea cabinei, a usilor de acces cabina, a instalatiei electrice si indeplinirea cerintelor nr. 1,39,43,54b,59 din profilul de risc = 15.02.2019
- e) termen mediu de aducere a ascensorului la normele de securitate actuale, impreuna cu o modernizare majora = 30.05.2022
- f) termenul cu care se prelungeste durata de viata a ascensorului este de 10 ani , cu conditia indeplinirii cerintelor de la pct. a, b, c, d si e ;
- g) modernizarea majora poate fi substituita cu inlocuirea ascensorului cu altul nou si atunci durata de viata a ascensorului este prevazuta in H.G. 2139 / 2004.
- h) Pina la indeplinirea cerintelor de la pct.f se recomanda efectuarea reviziei generale anual.

Anexam urmatoarele documente:

- Istoricul instalatiei de ascensor (2 pag.) ;
- Estimarea duratei remanente de functionare (3 pag) ;
- Investigatii si examinari (3 pag.) ;
- P.V. verificare tehnica I.S.C.I.R.(1 pag.);
- Lista de verificari de siguranta pentru ascensoare existente (15 pag.) ;
- Profitul de risc (1 pag.) ;
- Prioritati si masuri (1 pag.) ;
- Masuri cu termen scurt de remediere conform Standard SR EN 81-1 (6 pag.) ;
- Program de verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, acceptat de organ I.S.C.I.R. (34 pag.);
- Autorizatia pentru verificari tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic (1 pag.)

DIRECTOR GENERAL,



RADTE,

S.C. ISP VERIFICĂRI S.R.L.
Ing. PEGEANU ȘTEFAN
Atestat RADTE IR: DISPR/CRA/IE/35/2350/
AVIZAT CORESPUNDE P.T. R2-2010
DATA 09.02.15 SEMNĂTURĂ

