

## CAIET DE SARCINI

Achiziție de: **"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare."**

**1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante:**

Denumire oficială: Spitalul Judetean de Urgenta

Adresă: Str. Prahovei nr. 1

Localitate: Satu Mare , jud.Satu Mare

Țara: Romania

Punct(e) de contact: Serviciul Intretinere Cladiri

Telefon: 0733035626

E-mail : office@sjusm.ro

Fax: 0261/727347

**2. Locul prestării serviciilor:**

- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , str. Prahovei nr. 1, loc. Satu Mare, Jud .Satu Mare
- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , Pta Eroii Revolutiei,nr.2-3, Jud .Satu Mare
- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , sectia Boli infectioase, str. Corvinilor, nr.45, Jud Satu Mare
- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , Ambulatoriu integrat de Specialitate,str.Gh.Lazar, nr.5 Jud .Satu Mare
- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , Serviciul de Medicina Legala, str. Ady Endre, nr.34, Jud .Satu Mare
- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , Centru de Sanatate Mintala, str. Astronautilor, nr.7, Jud .Satu Mare
- Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare , Sectie exterioara loc. Tasnad, Jud .Satu Mare

**Categoria și descrierea serviciilor care urmează să fie prestate:**

Activități necesare/servicii prestate pentru îndeplinirea/realizarea obiectului contractului (abordarea nu este exhaustiva):

**"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare ."**

– COD CPV : 45259300-0 reparare si intretinere a centralelor termice

### CAPITOLUL I: GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini stabileste si defineste obiectul activitatii de **"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare ."** precum si descrierea operatiunilor ce se vor executa in cadrul lucrarilor de intretinere si reparare a instalatiilor centralelor termice de la locatiile enumerate mai sus., jud.Satu Mare . Informatiile referitoare la numarul si caracteristicile centralelor termice instalate la adresa sus mentionata si care fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt prezentate in Anexa nr. 1 si totodata se pot vizita in locatiile enumera mai sus.

**Contractul se va incheia pe perioada intregului an in curs.**

**Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare isi rezerva dreptul prelungi durata de valabilitate a contractului servicii, dupa expirare, cu o perioada de maxim 4 (patru) luni, conform art.165 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.**

Contractul de *"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare ."* se va incheia cu respectarea dispozitiilor din Legea 98/2016. *Oferta financiara trebuie sa includa contravaloarea serviciilor atat pentru reviziile tehnice curente, cat si pentru revizia generala, cu si fara TVA, pret/luna/centrala termica, respectiv pret total servicii, cu si fara TVA.*

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a descalifica ofertantii a caror oferta nu respecta cerintele tehnice si de capacitate impuse prin documentatia de achizitie;

## **CAPITOLUL II: 1. LUCRARI TEHNOLOGICE CARE TREBUIE EFECTUATE IN VEDEREA INTRETINERII SI REPARARII INSTALATIILOR CENTRALELOR TERMICE**

Prestatorul va efectua : *"Servicii de intretinere si reparare a centralelor termice din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare "* care constau in:

**A. Revizie tehnica anuala** (mentenanta), se va efectua in luna septembrie/octombrie si cuprinde urmatoarele operatiuni:

- curatarea cazanului si a drumurilor/ cosului de fum;

- verificarea etanseitatii cazanului;

- ↑ verificarea etanseitatii instalatiei de alimentare cu combustibil din interiorul incaperii in care este instalat echipamentul;

- demontarea, verificarea si curelarea arzatorului;

- verificarea reglajelor la arzator cu analizorul de gaze si refacerea reglajelor;

- verificarea bunei functionari a automatizarii echipamentului;

- verificarea si reglarea aparatelor electrice si electronice din cadrul automatizarilor;

- verificarea presiunii la combustibil (gaz);

- verificarea pompelor de circulatie;

- ↑ verificarea functionarii boilerelor, inlocuindu-se contra cost piesele defecte, daca este cazul;

- verificarea si reglarea presostatelor;

- verificarea bunei functionari a electrovanelor;

- verificarea instalatiei electrice;

- verificarea tirajului cosului de fum;

- verificarea presiunii de alimentare cu combustibil;

- evaluarea capacitatii de functionare normale a fiecarui subansamblu;

- verificarea filtrului stabilizator de gaz;

- verificarea supapelor de siguranta;

- verificarea pemei de aer din vasele de expansiune si completarea acesteia;

- ↑ instruirea si informarea personalului beneficiarului pentru buna functionare a echipamentului;

- emiterea documentului (fisa de revizie si interventi) care atesta buna functionare a centralei si avizarea raportului VTP de catre ISCIR, daca se impune acest aviz.

**B. Verificari tehnice periodice (VTP)** la scadenta/ cererea ISCIR in vederea obtinerii de autorizatiei ISCIR

de functionare in continuare a centralelor termice ajunse la scadenta. Aceste lucrari se executa la scadenta sau cererea ISCIR si se vor realiza in conformitate cu recomandarile producatorului, normele si prescriptiile tehnice ISCIR: C11-2010 si reprezinta ansamblul de activitati menite sa asigure functionarea in conditii de siguranta a cazanelor, pe toata durata de valabilitate a contractului. Verificarile, incercarile si probele intocmite de catre prestator o data cu VTP vor avea urmatorul caracter minimal: examinarea instalatiilor de alimentare (combustibil, electricitate, apa, cos); verificari de functionare la rece (protectii, etanseitate circuit combustibil, gaze arse, aer );

reglare sarcina cazan; verificare automatizare centrala, plus buletinele de atestare a verificarilor etc.

**C. Reparatii accidentale (service)**, pentru aducerea centralelor si a instalatiilor aferente la un nivel tehnic corespunztor indeplinirii conditiilor ( VTP/ AF/ PIF ) de autorizare ISCIR, cu inlocuirea contra cost a pieselor defecte daca este cazul. Piese de schimb si materialele necesare a fi inlocuite vor fi achitate separat. Termenele de executie a lucrarilor de reparatii accidentale sunt impuse, dupa cum urmeaza: - in termen de 4 ore de la anuntarea defectiunii. Acest termen se poate prelungi pentru situatii neprevazute prin acordul partilor. Piese de schimb si materialele utilizate la executia service-ului, inclusiv a reparatiilor accidentale vor fi in concordanta cu recomandările producatorului, respectiv cu cartea de service a utilajului. Prestarile solicitate se pot suplimenta pentru noi configurari, cu acordul partilor, in conditia mentinerii preturilor din oferta financiara.

## **2. LUCRARI TEHNOLOGICE CARE TREBUIE EFECTUATE IN VEDEREA INTRETINERII SI REPARARII INSTALATIILOR CENTRALELOR DE TRATARE AER, CHILLER SI VENTILOCONVECTOARELOR**

1. revizia generală a instalatiilor la preluarea contractului
2. verificarea lunară a circuitelor de încălzire si ventiloconvectorilor din fiecare spatiu de birou.
3. igienizarea bacteriologică a ventiloconvectorilor din fiecare spatiu de birou.
4. mentinerea in functiune a centralei termice, a instalatiilor si echipamentelor la parametrii proiectati.
5. interventia prestatorului la cererea beneficiarului in maxim două ore de la semnalarea unei defectiuni de catre beneficiar.
6. inlocuirea pieselor defecte.
7. asigurarea standardelor de calitate specifice pentru serviciul prestat.

Pentru intretinerea si repararea instalatiilor centralelor de tratare aer, chiller si ventiloconvectorilor din cadrul **Spitalului Judetean de Urgenta din mun. Satu Mare**, , care fac obiectul **Anexei 1**, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, ofertantul (prestatorul) este obligat sa respecte cerintele caietului de sarcini, normativele de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii etc.

**În elaborarea ofertei, ofertanții vor ține cont de obligațiile legale referitoare la condițiile de muncă,**

**de protecția muncii și PSI pe care sunt obligați să le respecte pe întreaga perioadă de derulare a contractului**

### **CAPITOLUL III: CONDITII FINANCIARE**

Oferta financiara trebuie sa includa contravaloarea serviciilor prestate.

În toate situațiile de intervenție în care este necesară înlocuirea unor piese defecte, contravaloarea pieselor se va achita separat, pe baza unei comenzi, acestea nefiind incluse în obiectul prezentei achiziții (manopera de înlocuire este cuprinsa în valoarea reviziilor care se efectuează).

Plata se efectueaza de catre beneficiar in contul executantului, in termen de 30 zile de la primirea facturii. Factura se emite de catre executant in baza procesului verbal de receptie al reviziilor executate efectiv, semnat de executant si beneficiar.

### **CAPITOLUL IV: CONDITII TEHNICE**

Pentru intretinerea si repararea instalatiilor centralelor termice de la **locația Spitalul Judetean de Urgenta din mun. Satu Mare**, str. Prahovei nr. 1, jud. Satu Mare, care fac obiectul **Anexei 1**, in raport cu numarul si complexitatea instalatiilor, ofertantul (prestatorul) este obligat sa respecte

prescriptiile tehnice ISCIR, normativele de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii etc. Conform Ordin 130/10.05.2011 al Inspectorului de Stat ISCIR, ofertantul (prestatorul) va colabora cu operatorul RSVTI in ceea ce priveste exploatarea, autorizarea si verificarea periodica a instalatiilor si echipamentelor din domeniul ISCIR si va aduce la cunostinta beneficiarului toate masurile legale ce trebuiesc luate pentru a se respecta prescriptiile tehnice, colectia ISCIR. Prestatiile care fac obiectul prezentei proceduri de achizitie vor fi efectuate de catre ofertant, cu respectarea prescriptiilor tehnice ISCIR, a normativelor de prevenire si stingere a incendiilor, de protectia muncii, a altor normative si a reglementari in vigoare, fiind obligatorie detinerea de catre acestia de autorizatii/atestari ISCIR, standarde de: asigurarea calitatii; de mediu si de sanatate ai securitate ocupationala.

1. Autorizatie emisa in conformitate cu prescriptia tehnica C11 - 2010 - pentru autorizarea persoanelor juridice (ofertantului) si a personalului tehnic de specialitate al acestuia atestat sa efectueze lucrari la instalatii/echipamente ISCIR:

- cazane de apa calda cu  $P > 400$  Kw;
- cazane de apa calda cu  $P \leq 400$  Kw;
- cazane de abur cu  $Q > 0,6$  t/h;

2. Autorizatii pentru personal atornizat in domeniul instalatiilor de ardere si automatizare pentru centrale termice, detinut de catre ofertant (prestator)

**Alte conditii tehnice care trebuie respectate:**

- produsele utilizate pentru intretinerea centralelor trebuie sa fie biodegradabile, sa nu degradeze imediat sau in timp suprafata curatata si sa nu afecteze sanatatea oamenilor si a mediului;
- produsele pentru care normele in vigoare prevad obligativitatea omologarii sau agrementarii tehnice, vor fi utilizate numai dupa obtinerea documentelor de certificare respective;
- piesele de schimb care urmeaza a fi utilizate in timpul repararii trebuie sa detina in mod obligatoriu:
  - certificate de calitate;
  - certificate de garantie;
  - certificat de provenienta.

Se vor accepta piesele aprovizionate de la producatori/furnizori autorizati. Actele solicitate se vor prezenta in copie beneficiarului la intocmirea facturii repararii.

- Orice piesa de schimb trebuie sa aiba o perioada de garantie de cel putin 6 luni de la data inlocuirii ei, iar prestatorul va inainta beneficiarului un act prin care certifica garantia piesei inlocuite;

- Pentru piesele de schimb achizitionate de catre prestator si care se uzeaza in termenul de garantie in urma unei utilizari normale a instalatiilor de centrala termica, raspunzator este prestatorul cu inlocuirea pieselor uzate, el suportand atat costul pieselor noi, cat si al repararii;

- Orice subansamblu la care se solicita verificari pe standuri pentru masurare sau probe va fi insotit la sfarsitul repararii de o fisa de masuratori care sa certifice parametrii pe care trebuie sa-i satisfaca respectivul subansamblu semnat de personalul autorizat al prestatorului;

- Orice ansamblu reparat va avea o perioada de garantie de cel putin 6 luni de la data instalarii acestuia, iar prestatorul va inainta beneficiarului un act prin care certifica garantia ansamblului reparat;

- Orice reparare va fi garantata minim 6 luni cu conditia utilizarii corepunzatoare a instalatiilor centralelor termice de catre beneficiar;

- Orice reclamatie din partea beneficiarului se va transmite sub forma de document scris prin fax sau cu confirmare de primire;

- Tipul repararii ce urmeaza a fi efectuata se va stabili in urma unui document constatator (fisa de reparatii, de constatare) intocmit de catre o comisie mixta reparator-beneficiar, in baza caruia se transmite comanda de catre beneficiar;

- Prestatorul este direct raspunzator de eventualele pagube materiale cat si vatamari corporale pe care le pot suferi anumite persoane, produse de nefunctionarea in parametri si in conditiile de siguranta a instalatiilor de centrala termica, datorata defectiunilor aparute la unul din subsansamblurile aflate in termen de garantie.

**Incalcarea acestor conditii atrage raspunderea prestatorului potrivit clauzelor contractului de prestari dintre acesta si beneficiar, in conformitate cu prevederile legale, mergind pina la rezilierea contractului.**

## **CAPITOLUL V: CONDITII DE CALITATE , VERIFICARI CALITATIVE**

Prestatorul de servicii trebuie sa detina obligatoriu un Certificat care certifica pentru activitatile prestate ca are implementat si mentine un sistem de management al calitatii conform conditiilor din standardul **ISO 9001 :**

**2000.**

1. Constatarea calitatii lucrarilor pentru **"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare ."** se efectueaza de responsabilii desemnati de catre autoritatea contractanta.

Calitatea lucrarilor pentru **"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare"** descrise in prezenta invitatie de participare, se verifica astfel:

a) prin sondaj, in timpul desfasurarii lucrarilor, de catre prestator si beneficiar, respectiv de organele superioare ierarhice ale acestora;

b) calitatea si cantitatea prestatiei se analizeaza in comisie prestator-beneficiar sau de catre delegatii imputerniciti ai acestora. Pe baza analizei comisiei prestator-beneficiar se intocmeste procesul verbal de receptie a lucrarilor de intretinere si reparatii a instalatiilor centralelor termice.

2. Lista verificarilor calitative :

- verificarea personalului si a utilajelor necesare;

- verificarea calitatii lucrarilor **"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare "** se face de catre beneficiar participind la probele pe standurile de masura si verificari.

Constatarea lucrarilor executate, corespunzatoare cu cerintele impuse, se va consemna in

Procesul verbal de receptie a lucrarilor de intretinere si reparatii.

In functie de realizarea prestatiei la parametrii prevazuti in contract se va face si plata acesteia sau rezilierea contractului.

Verificarea conducatorului formatiei de lucru apartine prestatorului.

Modalitatile de recuperare a eventualelor daune de catre partile vatamate vor fi prevazute in contractul de prestari incheiat intre parti.

## **CAPITOLUL VI: ALTE CONDITII TEHNICO-ORGANIZATORICE**

Instruirea profesionala privind protectia muncii si PSI se va face de catre prestator pentru angajatii sai. Prestatorul va instrui si supraveghea personalul, care va fi examinat si autorizat la semnarea contractului, conform reglementarilor in vigoare. Prestatorul va trebui sa prezinte documentele de omologare sau certificate de la organele abilitate pentru serviciul prestat.

Beneficiarul are dreptul si obligatia sa efectueze verificari si controale asupra tehnologiei aplicate pentru a se preveni din timp eventualele degradari iar prestatorul trebuie sa faciliteze efectuarea acestora.

Inventarul instalatiilor centralelor termice, precum si evidenta executarii reparatiilor in cadrul operatiilor pentru **"Servicii de intretinere si reparare a centralei termice din dotarea Spitalului**

**Județean de Urgență Satu Mare**”, ramane în sarcina beneficiarului, însă eventualele degradări ce apar în timpul întreținerii și reparării, din vina exclusivă a prestatorului, sunt suportate de acesta.

Prestatorul va suporta toate amenzile și penalitățile de la organele abilitate (Protecția Consumatorului, a Mediului, Pompieri etc.), precum și eventualele accidente ale personalului achizitorului sau ale altor persoane cauzate de reparația necorespunzătoare a instalațiilor centralelor termice de către acesta și care se află în termenul de garanție.

Nerealizarea prestațiilor la parametrii stabiliți prin contract și specificațiile tehnice atrage după sine rezilierea de drept a contractului. Contractul de prestări **”Servicii de întreținere și reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare**” se poate rezilia la simpla notificare scrisă a achizitorului Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.

## **CAPITOLUL VII: CONDITII DE MENTENANTA CORECTIVA**

7.1. Asigurarea de asistență tehnică, de tip mentenanță corectivă a echipamentelor, după cum urmează:

- identificarea și repararea defectiunilor raportate de beneficiar la echipamentele aflate sub contract și înlocuirea pieselor defecte și/sau a pieselor de schimb incluse în prețul serviciilor;
- răspunsul la sesizare să nu depășească 1 oră;
- remedierea oricărei defectiuni nu trebuie să depășească două zile lucrătoare din momentul primirii sesizării.

7.2. Asigurarea de asistență tehnică, de tip mentenanță preventivă a echipamentelor, după cum urmează:

- mentenanța echipamentelor operaționale aferente prestației **”Servicii de întreținere și reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare**” - aflate sub contract, pe o bază proactivă pentru a asigura, prin luarea unor măsuri preventive corespunzătoare, ca echipamentele vor funcționa conform specificațiilor tehnice;
- verificarea și corectarea parametrilor tehnici de funcționare, pentru prestația **”Servicii de întreținere și reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare**”, prin operațiuni de demontare, curățare, ungere, reglare, reasamblare, update, firmware și drivere pentru toate echipamentele beneficiarului, aflate sub contract,
- asigurarea de servicii de consultanță privind necesitatea înlocuirii, propunerii pentru scoatere din uz și după caz casarea cu înlocuirea centralelor termice în cauza din dotarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.
- asigurarea de servicii de consultanță privind necesitatea upgradării unor echipamente ale caror costuri de producție și/sau operare nu se mai justifică pentru **”Servicii de întreținere și reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare**”;
- asistarea personalului propriu al Spitalului Județean de Urgență Satu Mare în vederea deservirii echipamentelor în cele mai bune condiții pentru **”Servicii de întreținere și reparare a centralei termice din dotarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare**”

### **ANEXELE CAIETULUI DE SARCINI pentru ”Servicii de întreținere și reparare a centralelor termice din dotarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare” :**

1. Anexa 1- Tabel cu numărul și caracteristicile tehnice ale instalațiilor centralelor termice din dotarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare pentru care se execută servicii de întreținere și reparații.

#### **Modul de prezentare al ofertei:**

##### **1. Propunerea financiară**

Pretul se va exprima in lei/an, cu si fara TVA, conform formularului de oferta, detaliat pentru revizie tehnica anuala; verificarea tehnica periodica; interventie in caz de avarie. În prețul unitar ofertat vor fi cuprinse toate costurile necesare îndeplinirii tuturor operațiunilor care se impun pentru mentinerea in stare perfecta de functionare a centralelor. Preturile din oferta financiara vor fi exprimate **in lei fara TVA**.

**2. Propunerea Tehnica:** se va completa Formularul de oferta, detaliat pe fiecare prestatie, in conformitate cu cele precizate in Caietul de sarcini.

**3. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:**

Nu se admit oferte alternative.

**4. Termenul limită de primire a ofertelor:**

Cel mult 3 zile de la solicitarea de oferta.

**5. Adresa la care se transmit ofertele:**

Ofertele financiare se vor depune punctul la sediul Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare, str. Prahovei nr.1.

**6. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele:**

- română.

**7. După caz, forma juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:**

- mai mulți operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatură sau ofertă comună, fără a fi obligați să își legalizeze din punct de vedere formal asocierea.

- înainte de semnarea contractului, asocierea va fi legalizata.

**8. Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă:**

- 30 de zile.

**9. Criteriul de atribuire a contractului:**

- prețul cel mai scăzut.


ÎNTOCMIT,  
Sef Serv. Intretinere  
Ing. Supuran Daniel



Anexa nr.1  
Tabel

- Cazan de apa calda BIASI – 1163 P/KW
  - Cazan de apa calda BIASI – 1163 P/KW
  - Cazan de apa calda BIASI – 1163 P/KW
  - Cazan de apa calda Viessmann – 1120 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli – 50 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli – 50 P/KW
  - Cazan de apa calda Beretta – 90 P/KW
  - Cazan de apa calda Beretta – 90 P/KW
  - Cazan de apa calda Beretta – 90 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli – 695 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli – 695 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli (Lamborghini) – 650 P/KW
  - Cazan de apa calda Lamborghini – 350 P/KW
  - Cazan de apa calda Lamborghini – 350 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli Domiproject – 32 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli Domiproject – 32 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli Domiproject – 24 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli Domiproject – 24 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli Econcept – 50 P/KW
  - Cazan de apa calda Ferroli Econcept – 50 P/KW
  - Cazan de apa calda Buderus Logamax – 60 P/KW
  - Cazan de apa calda Jubkers – 48 P/KW
  - Cazan de apa calda Jubkers – 48 P/KW
  - Cazan de abur
- 
- Chiller Ferroli – Ambulatoriu de Specialitate, str. Gh. Lazar nr.5 – 1 buc
  - Ventilconvectoare Ferroli - Ambulatoriu de Specialitate, str. Gh. Lazar nr.5 – 162 buc
  - Centrala de tratare a aerului RHOSS – Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare loc.URGENTE – 1 buc
  - Ventilconvectoare Rhoss - Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare loc.URGENTE – 10 buc

ÎNTOCMIT,  
Sef Serv. Intretinere  
Ing. Supuran Daniel





## CAIET DE SARCINI

Achiziție de: ”*Servicii de reparare și de întreținere a transformatoarelor (grupurilor electrogene) din dotarea Spitalului Judetean de Urgenta Satu Mare .*”

**1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și de fax, adresa de e-mail, ale autorității contractante:**

Denumire oficială: Spitalul Judetean de Urgenta

Adresă: Str. Prahovei nr. 1

Localitate: Satu Mare , jud.Satu Mare

Țara: Romania

Punct(e) de contact: Serviciul Intretinere Cladiri      Telefon: 0733035626

E-mail : office@sjusm.ro

Fax: 0261/727347


Pachetul de servicii cuprinde:

- **Intretinere curenta:** Controale periodice, conform legislatiei si a cartii tehnice precum si service-ul acestora.
  - **Revizii periodice:** Conform cerintelor tehnice, in functie de numarul de ore de functionare.
  - **Reparatii si interventii accidentale:** Piese de schimb si materialele necesare a fi inlocuite vor fi achitate separat. Termenele de executie a lucrarilor de reparatii accidentale sunt impuse, dupa cum urmeaza: - in termen de 4 ore de la anuntarea defectiunii. Acest termen se poate prelungi pentru situatii neprevazute prin acordul partilor. Piese de schimb si materialele utilizate la executia service-ului, inclusiv a reparatiilor accidentale vor fi in concordanta cu recomandarile producatorului, respectiv cu cartea de service a utilajului. Prestarile solicitate se pot suplimenta pentru noi configurari, cu acordul partilor, in conditia mentinerii preturilor din oferta financiara. **Pentru detalii suplimentare utilajele se pot vizita la fiecare dintre sediile enumerate mai jos.**
- 
- **Grup electrogen 200 KVA – Tip: GE BAS – A-200 DWC - Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, str. Prahovei, nr.1**
  - **Grup electrogen 150 KVA - Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, Pta. Eroii Revolutiei nr.2-3**
  - **Grup electrogen 80 KVA – Tip: Gbat-A-80-KWC - Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare, sectie Boli Infectioase, str. Corvinilor, nr.45**
  - **Grup electrogen 44 KVA - Tip: BCS LG 40 VSX - Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare loc. Tasnad, sectia Pediatrie**
  - **Grup electrogen 44 KVA - Tip: BCS LG 40 VSX - Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare loc. Tasnad, sectia Interne**

Intocmit

Sef Serv.Intretinere

Ing.Supuran Daniel



Anexa la Referat Nr. 46/04.04.2018

*Lot: 1*

- Cazan de apa calda BIASI – 1163 P/KW
- Cazan de apa calda BIASI – 1163 P/KW
- Cazan de apa calda BIASI – 1163 P/KW
- Cazan de apa calda Viessmann – 1120 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli – 50 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli – 50 P/KW
- Cazan de apa calda Beretta – 90 P/KW
- Cazan de apa calda Beretta – 90 P/KW
- Cazan de apa calda Beretta – 90 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli – 695 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli – 695 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli (Lamborghini) – 650 P/KW
- Cazan de apa calda Lamborghini – 350 P/KW
- Cazan de apa calda Lamborghini – 350 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli Domiproject – 32 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli Domiproject – 32 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli Domiproject – 24 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli Domiproject – 24 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli Econcept – 50 P/KW
- Cazan de apa calda Ferroli Econcept – 50 P/KW
- Cazan de apa calda Buderus Logamax – 60 P/KW
- Cazan de apa calda Jubkers – 48 P/KW
- Cazan de apa calda Jubkers – 48 P/KW
- Cazan de abur

*Lot: 2*


- Grup electrogen 200 KVA – Tip: PO86TIT - Spitalul Judetean Satu
- Grup electrogen 150 KVA - Spitalul Judetean Satu Mare loc. II
- Grup electrogen 80 KVA – Tip: Gbat-A-80-KWC - Spitalul Judetean Satu Mare loc. Boli Infectioase
- Grup electrogen 44 KVA - Tip: BCS LG 40 VSX - Spitalul Judetean Satu Mare loc. Tasnad, sectia Pediatrie
- Grup electrogen 44 KVA - Tip: BCS LG 40 VSX - Spitalul Judetean Satu Mare loc. Tasnad, sectia Interne
- Transformator electric – 400 KVA – Spitalul Judetean Satu Mare loc.

Lot:3

- **Chiller Ferroli – Ambulatoriu de Specialitate, str.Gh.Lazar nr.5 – 1 buc**
- **Ventiloconvectoare Ferroli - Ambulatoriu de Specialitate, str.Gh.Lazar nr.5 – 162 buc**
- **Centrala de tratare a aerului RHOSS – Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare loc.URGENTE – 1 buc**
- **Ventiloconvectoare Rhoss - Spitalul Judetean de Urgenta Satu Mare loc.URGENTE – 10 buc**

**Sef Serv Intretinere**

**Ing.Supuran Daniel**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Supuran', written over the printed name.